

Министерство образования и науки Самарской области
Министерство имущественных отношений Самарской области
Государственное бюджетное образовательное учреждение
среднего профессионального образования
Тольяттинский индустриально-педагогический колледж

П Р И К А З

от 01-апр.15

г.Тольятти

№ 9909

О запрете доступа
в помещение спортивного зала

На основании акта визуального осмотра спортивного зала в рамках проведения «Дня охраны труда»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. С 1 апреля 2015 г. запретить проведение учебных занятий в помещении спортивного зала колледжа.
2. Крыловой С.И., зам. директора по АХР составить заявки в Тольяттинское управление МОиН СО и в министерство образования и науки Самарской области на финансирование работ по восстановлению системы вентиляции и проведению косметического ремонта в помещении спортивного зала.
3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

И.о. директора



С.Н. Чернова

С приказом ознакомить:

Васильеву М.В.
Кулишенко О.В.
Безуглую А.А.
Полухину Н.Н.
Ибрагимову Р.Р.
Палагину Т.А.



Приказ направить:

1. В дело;
2. Крыловой С.И.

А К Т

визуального осмотра спортивного зала в рамках проведения
«Дня охраны труда»

«26» марта 2015 г.

В рамках проведения «Дня охраны труда», с целью усиления контроля состояния условий и охраны труда, производственной санитарии, соблюдение правил пожарной и электробезопасности, выполнения мероприятий по профилактике производственного травматизма, профессиональных заболеваний и на основании приказа № 63-од от 02.03.2015 г.

Рабочая группа в составе:

Председатель:

Черновой С.И., и.о. директора колледжа

Члены комиссии:

Васильевой М.В., зам. директора по маркетингу, председатель органа общественной самодеятельности,

Крыловой С.И., зам. директора по АХР,

Кулишенко О.В., заведующей здравпунктом,

Безуглой А.А., методиста,

Полухиной Н.Н., бухгалтера

провела визуальный осмотр помещения спортивного зала и отметила следующее:

из-за отсутствия системы вентиляции в спортивном зале (по причине 100% износа) стены и потолок помещения покрыты грибковым налетом. По правилам СанПиНа проводить учебные занятия в данном помещении невозможно.

Выводы (заключение о пригодности к эксплуатации): запретить проведение учебных занятий в помещении спортивного зала, провести косметический ремонт, восстановить систему вентиляции.

Предложения: повторно обратиться в Министерство образования и науки Самарской области о финансировании работ по восстановлению системы вентиляции в спортивном зале.

Председатель комиссии _____ /С.И. Чернова/

Члены комиссии:

_____ /М.В. Васильева /

_____ /С.И. Крылова/

_____ / О.В. Кулишенко /

_____ / А.А. Безуглая/

_____ /Н.Н. Полухина/